Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове
заштиту животне средине и
енергетски менаџмент
Број: ROP-VRB-1078-LOC-1/2018
Дана: 31.01.2018. године
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву [redacted] за издавање локацијских услова за изградњу гасног прикључка, на катастарским парцелама бр. 2452/7 и дела улице 10931 к.о Врбас, у улици Ул. др. Момчила Новковића бр. 28 у Врбасу, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15, 114/15 и 117/2017), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС, бр. 23/15 77/2015 и 58/16) и Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр.03/2011 и 11/2014) и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 16.10.2017. године, доноси:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ГАСНУ МРЕЖУ У УЛИЦИ ДР. МОМЧИЛА НОВКОВИЋА БР. 28 У ВРБАСУ НА К.П. БР. 2452/7 И 10931 К.О. ВРБАС

1. Подаци о катастарској парцели

Број катастарске парцеле и назив к.о.	**2452/7 к.о. Врбас**
Број катастарске парцеле и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу	**2452/1; 10931 к.о. Врбас**
Власник / подносилац	[redacted]
Место градње	**Врбас**
Улица и број	**др. Момчила Новковића бр. 28**

2. Плански документ

Издаје се на основу	**Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр.03/11 и 11/14)**
Просторна целина	**Блок „94“**
Планирана зона	**Породично становање**

3. Подаци о објекту који се гради

Намена објекта	**Прикључак на гас**
Категорија објекта	**„Г“**
Класификациони број објекта и процентуална заступљеност	**222100**
Дужина трасе прикључног вода	**9,70m**
Врста цеви	**Полиетиленске цеви**
Пречник цеви	**d25, PE100, SDR11, kapacitet Qmax=6m^3/h**
Објекти на траси	**KMRS G- 4T се поставља на зид предметног објекта**
Друге карактеристике објекта	**Објекат се прикључује на к.п. бр.10931 к.о.Врбас, а завршава се са прикљ. на к.п. бр.2452/7 к. о. Врбас**
Место прикључка	**На уличну гасоводну мрежу**

4. Остали услови: Извод из Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр. 03/2011 и 11/2014)

„ ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Гасовод средњег притиска биће основни енергетски објекат са ког ће се гасом снабдевати планиране мерно регулационе станице за снабдевање широке потрошње, као и мерно регулационе станице које ће служити за поједине индустријске потрошаче и остале потрошаче (градске котларнице, нова градска топлана, и сл.). Положај гасовода средњег притиска је одређен Идејним пројектом гасификације Врбаса, с тим да план Генералне регулације потврђује усвојену трасу и даје даљу могућност изградње гасификационог система.
Нове мерно регулационе станице ће се градити у складу са енергетским условима дистрибутера, на парцелама корисника гаса. План омогућује изградњу мерно регулационих станица на јавним површинама једино за потребе дистрибуције гаса за потребе широке потрошње, односно за потребе прикључења постојећих блоковских котларница и нове топлане на парцели саме топлане. Дистрибутивна гасоводна мрежа, са које ће се директно вршити снабдевање гасом индивидуалних потрошача, градиће се обострано у свим улицама са овим типом становања.
У оквиру правила за уређење и изградњу ове мреже, дефинисане овим планом, утврдиће се тачан положај гасовода у односу на профил улице...

Дистрибутивни гасовод

Минимална дубина укопавања гасовода износи 0,6 m.
Гасоводну мрежу полагати најмање 1m од темеља објеката и 1m од коловоза.

Пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви на дубини од најмање 1 m.
Минимална дозвољена растојања при паралелном вођењу и укрштању са другим инсталацијама су:
други гасовод 0,5 m (паралелно вођење) и 0,3 m (укрштање)
водовод и канализација 0,5 m и 0,3 m
електроенергетски каблови 0,5 m и 0,3 m
телефонски каблови 0,6 m и 0,3 m
високо зеленило 1,0 m
вреловод и топловод 0,7 m и 0,3 m.
Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar.
Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње. У изузетним случајевима, гасовод се поставља дуж трупа пута уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
При паралелном вођењеу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флида дистрибутивни гасовод се поставља на растојање којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20˚C.
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40цм а у изузетним случајевима може бити најмање 20цм.
При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу поред темеља 1,0 м.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0,6 до 1,0 м.
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:

- железничким пругама износи 1,5м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага;
- трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 м;
- путевима и улицама износи 1,0м;
- Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев;
- При укрштању дистрибутивног гасовода са собраћајницама, водотоцима и каналима угао између осе препреке и осе гасовода мора бити од 60˚до 90˚C.

При промени правца диструтивног гасовода уграђује се цевни лук.

5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:

- Технички услови за пројектовање прикључка на дистрибутивни систем гаса у Врбасу, Улица др. Момчила Новковића бр. 28, услови број: ДВ 02-88-1/2018 израђени 30.01.2018. године, издати од стране ЈП “ВРБАС-ГАС“ Козарачка 3, Врбас.

6. Остала приложена документација:

- Копија плана број: 952-04-8/2018 од 17.01.2018. за к.п. број 2452/7, к.о. Врбас, издато од стране РГЗ - СКН из Врбаса.

7. Саставни део локацијских услова:

Идејно решење број: ПКН Г 59-01/12-17 од децембра 2017. године израђено од стране САМОСТАЛНА РАДЊА ПК „НЕДИЋ“ Бачко Добро Поље, ул. Маршала Тита бр. 99.

8. **Рок важности локацијских услова:**

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013-одлука УС 132/2014 и 145/2014).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 400,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

Доставити:

1. *подносиоцу захтева*
2. *имаоцима јавних овлашћења:*
- *ЈП “ВРБАС-ГАС“ Козарачка 3, Врбас*
3. *архиви*